

# **A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA**

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény, az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 35/1996. (XII. 29.) BM rendelet, a 26/2005.(V.28.) BM rendelet módosításáról szóló a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet, valamint a tűzvédelem és műszaki mentés egészségügyi ágazatokra vonatkozó különös szabályairól szóló 28/2000. (X. 11.) EüM rendelet alapján a Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a következő szabályzatot alkotja.

## **I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK**

### **A szabályzat hatálya**

**1. § (1)** A tűzvédelmi szabályzat (továbbiakban: szabályzat) területi hatálya kiterjed az Egyetem minden saját és bérelt területére, beleértve a közösségi épületeket, létesítményeket, a székhelyen kívüli karokat, tagozatokat, továbbá valamennyi szervezeti egységben létesített munkahelyeket, tevékenységeket, gépeket, berendezéseket, műszereket.

(2) A szabályzat személyi hatálya kiterjed az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban, munkavégzésre irányuló jogviszonyban, hallgatói jogviszonyban, bérleti jogviszonyban, egyéb jogviszonyban álló személyekre, továbbá mindazokra, akik az Egyetem érdekében, annak megbízása alapján végeznek munkát, illetve az Egyetem területén tartózkodnak.

**2. § (1)** Az 1. § (2) bekezdésében meghatározott személyeknek kötelességük a jogszabályok, szabványok, valamint a jelen szabályzat előírásainak végrehajtása, betartása és beosztásuktól függően betartatása.

(2) Az észlelt szabálytalanságokat, hiányosságokat kötelesek a hatáskörükön belül tőlük elvárható módon azonnal megszüntetni.

## Értelmező rendelkezések

3. § a.) *tűz (tűzeset)*: az az égési folyamat, amely veszélyt jelent az életre, a testi épségre vagy az anyagi javakra, illetve azokban károsodást okoz,

b) *tűz elleni védekezés* (a továbbiakban tűzvédelem): a tűzesetek megelőzése, a tűzoltási feladatok ellátása, a tűzvizsgálat, valamint ezek feltételeinek biztosítása,

c) *tűzveszélyes tevékenység*: az a tevékenység, amely a környezetében lévő anyag gyulladási hőmérsékletét, lobbanáspontját meghaladó hőmérséklettel és/vagy nyílt lánggal, izzással, parázslással, szikrázással jár,

d) *robbanásveszélyes állapot*: az "A" vagy "B" tűzveszélyességi osztályba tartozó anyag esetén az égés, robbanás feltételei közül legalább még az oxigénkoncentráció vagy a gyújtási energia adott,

e) *hatékony szellőztetés*: ahol az adott térben a szellőzés biztosítja, hogy az éghető gázok, gőzök, porok koncentrációja nem éri el az alsó robbanási határérték 20 %-át,

f) *alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység*: minden tűzveszélyes technológia, ha nem az erre a célra létesített és érvényes üzemeltetési engedéllyel rendelkező munkahelyen kerül alkalmazásra,

g) *épület*: olyan szerkezetileg önálló építmény, amely a környező külső tértől épületszerkezetekkel részben vagy egészben elválasztott teret alkot, és ezzel az állandó, időszakos vagy idényjellegű tartózkodás, illetőleg használat feltételeit biztosítja,

h) *helyiség*: minden irányból épületszerkezetekkel körülhatárolt, önálló légtér,

i) *közösségi épület*: kereskedelmi, oktatási, művelődési, kulturális, társadalmi, igazgatási, vendéglátási, sport és egyéb szórakozási célú, szolgáltatási, vallási, szociális és egészségügyi célú épület,

j) *létesítmény*: egy építési telken álló építmények és szabad terek összessége,

k) *szabadtér*: helyiségnek nem minősülő térség - beleértve a nyitott fedett színeket-, ahol termelést, raktározást vagy ezekhez kapcsolódó tevékenységet végeznek,

l) *tűzszakasz*: az építmény, illetve szabadtér tűzvédelmi szempontból meghatározott olyan önálló egysége, amelyet a szomszédos egységektől meghatározott éghetőségű és tűzállósági határértékű tűzgátló szerkezetek, illetve a jogszabályban előírt tűztávolságok választanak el,

m) *veszélyességi övezet*: helyiségben vagy a szabadtéren lévő anyagnak, gépnek, berendezésnek tűzvédelmi szempontból önállóan értékelendő környezete, térrésze.

A veszélyességi övezet kiterjedését:

ma.) éghető gáz, gőz, köd és por esetén a normál üzem figyelembevételével vonatkozó jogszabály, szabvány szerint, (ide tartoznak a 0-s, 1-es, és 2-es, valamint a 20-as, 21-es és 22-es zónák függőleges vetületeinek összesített területe.

mb.) minden más esetben az anyag, gép, berendezés és a kapcsolódó technológiai terület alapján kell megállapítani.

n) *zárt rendszer*: amelyben a veszélyes anyag közvetlen környezetétől elhatárolva van jelen úgy, hogy üzemszerű körülmények között hatásai nem veszélyeztetik környezetét,

o) *beépített tűzjelző berendezés*: az építményben, szabadtéren elhelyezett, helyhez kötött, a tűz kifejlődésének korai szakaszában észlelést, jelzést és megfelelő tűzvédelmi intézkedést (tűzoltóság értesítése, tűzszakasz határon elhelyezett ajtók csukása, oltóberendezések indítása stb.) önműködően végző berendezés,

*p) beépített tűzoltó berendezés:* az építményekben, szabadtéren elhelyezett, helyhez kötött, a tűz oltására, a beavatkozás könnyítésére, a tűz terjedésének megakadályozására, a tűzkár csökkentésére alkalmazott önműködő berendezés,

*r) beépített tűzvédelmi berendezés:* a tűz észlelésére, jelzésére, oltására, valamint a tüzeset során keletkező füstnek és forró égésgázoknak az elvezetésére kialakított, helyhez kötött berendezés,

*s) tűzoltó technikai eszköz, felszerelés:* az épületekben, építményekben telepített, a tűz észlelésére, jelzésére, oltására, a beavatkozás könnyítésére és a tűzkár csökkentésére, valamint a tűz terjedésének megakadályozására alkalmazott berendezés, illetőleg a tűzoltóság által a tűzoltáshoz, műszaki mentéshez használatos felszerelések,

### **Tűzveszélyességi osztályba sorolás**

**4. § (1)** Tűzveszélyességi osztályok:

a) fokozottan tűz- és robbanásveszélyes, jelzése: "A",

b) tűz- és robbanásveszélyes, jelzése: "B",

c) tűzveszélyes, jelzése: "C",

d) mérsékelt tűzveszélyes, jelzése: "D"

e) nem tűzveszélyes, jelzése: "E".

(2) A tűzveszélyességi osztályba sorolásnál az alapterületeket az "A" osztálytól az "E" osztály felé haladva kell összesíteni és azt a tűzveszélyességi osztályt kell választani, melyiknél az összesített alapterületek meghaladják a 40 %-ot.

(3) A veszélyességi övezet, helyiség, szabadter - ha ott az anyagot, zárt rendszerben dolgozzák fel, tárolják vagy szállítják - az illetékes jegyző engedélye esetén veszélytelenebb tűzveszélyességi osztályba sorolható.

(4) A létesítmény, szabadternek, vagy építménynek nem minősülő tereit, - csak közlekedésre használt út, járda, park stb. - a tűzveszélyességi osztály meghatározásánál figyelmen kívül kell hagyni.

(5) Az Egyetem összesített tűzvédelmi osztályba sorolását a Biztonságszervezési Osztály végzi.

## **II. fejezet**

### **Az Egyetemen irányító, vezető feladatokat ellátó személyek, valamint a tűzvédelmi szervezet tagjainak feladatai és kötelességei**

#### **A rektor**

**5. § (1)** A rektor tűzvédelmi feladatai körében:

a) felelős az Egyetem egész területén a tűzvédelmi helyzetért és az ezzel kapcsolatos hatályos jogszabályok, rendelkezések érvényre juttatásáért,

b) felelős a tűzvédelmi szervezet zavartalan működéséért, biztosítja részükre a pénzügyi - technikai ellátottságot, szakmai továbbképzés lehetőségét,

- c) megköveteli jelen szabályzatban foglaltak végrehajtását, megtartását,
  - d) gondoskodik arról, hogy a szabályzatot a szervezeti egységek vezetői, irányítói, és a tűzvédelmi feladatok ellátásával megbízott személyek (pl. tűzvédelmi megbízott) megkapják,
  - e) köteles a tűzoltóság részére a tűz oltására, a műszaki mentésre szolgáló felkészítés érdekében - előzetes egyeztetés alapján - a helyszíni gyakorlatok megtartását lehetővé tenni, és abban közreműködni, illetve közreműködésre a megfelelő személyt kijelölni,
  - f) a szervezeti egységek vezetőit időnként beszámoltatja az irányításuk alá tartozó munkahely tűzvédelmi helyzetéről,
  - g) bérlők esetén gondoskodik arról, hogy a bérleti szerződésben a tűzvédelmi előírások, magatartási szabályok, esetleges korlátozások érvényre jussanak,
  - h) az illetékes minisztérium felhívására gondoskodik írásos jelentés elkészítéséről,
  - i) jogosult az Egyetem területén kialakuló, illetve bekövetkező veszélyhelyzetről, tüzesetről, robbanásról, személyi sérüléssel, esetleg halállal végződő tüzesetekről haladéktalanul értesítést kérni.
- (2) A rektor a tűzvédelmi tevékenységet - a vezető beosztásával járó felelőssége változatlanul hagyása mellett - az Egyetem gazdasági főigazgatója és a főigazgató helyettes, főmérnök útján átruházott hatáskörben irányítja.
- (3) A rektor a bekövetkezett tüzesetekről távbeszélőn haladéktalanul tájékoztatja munkaidőben a felügyeleti szervet, munkaidőn kívül annak központi ügyeletét. A bejelentést írásban is meg kell ismételni.
- (4) Ha az egészségügyi szolgáltató a tüzeset következtében nem tud maradéktalanul eleget tenni területi, illetve szakmai ellátási kötelezettségének, erről az ÁNTSZ területileg illetékes megyei intézetét is haladéktalanul értesítenie kell.
- (5) A tüzeset kivizsgálásának eredményéről, a keletkezett károkról, a megállapított felelősök nevének és beosztásának feltüntetésével a felügyeleti szervet vezető minisztert írásban tájékoztatni kell.

### **Magasabb vezető beosztású dolgozók tűzvédelmi feladatai**

**6. §** Magasabb vezető beosztású dolgozó (rektor helyettesek, gazdasági főigazgató, dékánok, (főigazgatók), dékán helyettesek (főigazgató helyettesek), gazdasági főigazgató helyettesek, tanszékvezetők, igazgatók és más közvetlen feladatokat ellátó szervezeti egységvezetők tűzvédelmi feladatai:

- a) felelős az irányítása alá tartozó munkaterület tűzvédelmi helyzetéért, a megelőző tűzvédelmi előírások végrehajtásáért, betartásáért,
- b) a Biztonság szervezési Osztály segítségével gondoskodik az irányítása alá tartozó szervezeti egység 1. számú melléklet alapján történő tűzveszélyességi osztályba sorolásának, a munkaterületére vonatkozó Kiegészítő Tűzvédelmi Szabályzatnak, valamint a 2. számú mellékletben szereplő Tűzriadó és Mentési Terv elkészítéséről, kiadásáról, naprakészen tartásáról, valamint a dolgozókkal való megismertetéséről. A Tűzriadó és Mentési tervet évente gyakorolni kell, melynek végrehajtásáról jegyzőkönyvet kell készíteni a 3. számú melléklet szerint.
- c) gondoskodik a jogszabályokban és a kötelezően alkalmazandó szabványokban meghatározott tűzvédelmi követelmények megtartásáról, valamint a tevékenységi körével

kapcsolatos veszélyhelyzetek megelőzéséről és elhárításának feltételeiről, fegyelmi jogkörén belül a tűzvédelmi előírásokat megszegő dolgozók felelősségre vonását kezdeményezi,

d) minden olyan használati funkciót érintő átalakítás, bővítés, beruházás, fejlesztés, technológiai módosítás, tevékenység változás kapcsán, amely a szervezeti egységben lévő helyiség(ek) tűzveszélyességi osztályba sorolásának megváltoztatását, esetleg további, a tűzbiztonságot célzó intézkedések végrehajtását teszi szükségessé, a tűzvédelmi helyzetre kiható változtatások minősítése érdekében köteles azok megkezdése előtt kikérni a tűzvédelmi előadó véleményét.

e) a tűzveszélyességi osztályba sorolás megváltozásáról az illetékes hivatásos önkormányzati tűzoltóságot értesíteni kell, a tevékenység megkezdése előtt legalább 15 nappal,

f) minden új tűz- vagy robbanásveszéllyel járó készülék, gép, berendezés, technológia, anyag bevezetése, illetőleg alkalmazása esetén - amennyiben a gyártó és a forgalomba hozó nem gondoskodott a tűzvédelmi rendelkezések szempontjából a vizsgálatok elvégzéséről -, a vizsgálatok elvégzését köteles kezdeményezni,

g) részt vesz - akadályoztatása esetén döntési, intézkedési jogkörrel felruházott megbízottja képviseli - a munkaterületén tartott hatósági szemléken, ellenőrzéseken, gondoskodik az észlelt hiányosságok, szabálytalanságok határidőre történő megszüntetéséről,

h) kijelöli azokat a - lehetőleg műszaki képzettségű - személyeket, munkairányítókat, akik jogosultak kiadni az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez szükséges engedélyt. Az engedélyhez szükséges nyomtatványt a szabályzat 4. számú melléklete tartalmazza,

i) a tűzvédelemmel kapcsolatos feladatainak ellátására - vezetői beosztásával járó felelősség fennállása mellett, - a beosztott dolgozóját, írásban, tűzvédelmi részfeladatok ellátásával is megbízhatja. A megbízás írásos formáját a szabályzat 7. számú melléklete tartalmazza.

j) figyelemmel kíséri a tűzvédelmi feladatokkal megbízott dolgozó tevékenységét, meghatározott időközönként, valamint szükség esetén szóban vagy írásban beszámoltatja,

k) gondoskodik arról, hogy a központilag szervezett értekezleteken, oktatásokon, továbbképzéseken az irányítása alá tartozó szervezeti egység dolgozói szükség szerint megjelenjenek,

l) a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően köteles gondoskodni (beosztottjain és a leltárfelelősökön, leltárkezelőkön keresztül) a rendelkezésre álló tűzvédelmi eszközök, és felszerelések megfelelő elhelyezéséről, állaguk megőrzéséről, valamint a készenlétben tartó által végzendő feladatok elvégzéséről, illetve végeztetéséről,

m) gondoskodik a vezetése alá tartozó területen arról, hogy a tanulmányi követelményekben meghatározott, és az egyes szakanyagokhoz kapcsolódó tűzvédelmi ismereteket a tanulók és a hallgatók elsajátítsák,

n) felelős, hogy a bejárati ajtók kulcsainak egy-egy példánya a portán el legyen helyezve,

o) saját rendezvényeik alkalmával, mint a rendezvény szervezője, rendezője köteles a szabályzat előírásait betartani, végrehajtani.

p) köteles a vezetése alá tartozó munkaterületen gondoskodni arról, hogy minden dolgozó a munkahelyi tevékenységi körével kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket munkába állása előtt elsajátítsa, és rendszeres ismétlődő tűzvédelmi oktatásban, továbbképzésben részesüljön, valamint szükség esetén, az előírt tűzvédelmi szakvizsgát letegye,

q) felelős a munkahely rendjéért, biztonságáért, a tűz- és robbanásveszélyes anyagraktározás, tárolás előírás szerinti végrehajtásáért, a dohányzás és nyílt láng használata tilalmának megtartásáért, és dohányzóhely jogszabálynak megfelelő kijelöléséért,

- r) felel annak biztosításáért, hogy a munkavégzés során a közlekedési út, ajtó, a tűzoltó felszereléshez, tűzoltó készülékhez vezető út még ideiglenesen se legyen eltorlaszolva,
- s) gondoskodik az elhasználódott tűzveszélyes folyadékok összegyűjtéséről és elszállíttatásáról, az olyan dolgozó ellen, aki tűzveszélyes, robbanásveszélyes folyadékot a csatornába önt, köteles fegyelmi eljárás megindítására javaslatot tenni,
- t) feladata a munkaterületén elhelyezett rendszeres nyomáspróbára kötelezett tárgyak, berendezések (pl. robbanás gátló szekrény stb.) időszakos nyomáspróbájának elvégzéséről gondoskodni,
- u) köteles ismerni munkaterülete minden helyiségének elektromos berendezésének áramtalanítási lehetőségét, és ezt beosztottjaival is tudatni,
- v) gondoskodni köteles a jogszabályban meghatározott tűzvédelmi tiltó és egyéb táblák, propagandaanyagok kifüggesztéséről, azok megőrzéséről, és az abban foglaltak betartásáról,
- w) felelős a tűzvédelmi munka operatív elvégzéséért.

### **A gazdasági főigazgató**

**7. §** A gazdasági főigazgató tűzvédelmi feladatai körében:

- a) irányítja a tűzvédelmi tevékenységet, ennek érdekében rendszeresen beszámoltatja a közvetlen beosztottját a tűzvédelemmel kapcsolatos feladatok elvégzéséről,
- b) biztosítja a tűzvédelmi berendezések beszerzésére, karbantartására, javítására, a jogszabályokban előírt időszakos ellenőrzésre, a tűzvédelemben dolgozó munkatársak továbbképzésére, a fejlesztésre szükséges pénzeszközöket,
- c) köteles gondoskodni a 6. §-ban előírtak megtartásáról,
- d) tűzvédelmi feladatait felelőssége változatlanul hagyásával, a főmérnökre átruházhatja.

### **A gazdasági főigazgató helyettese (főmérnök)**

**8. § (1)** A rektor és a gazdasági főigazgató egyidejű tájékoztatása mellett jogosult mindazon tűzvédelmi feladatok ellátására, amelyeket a rektor a gazdasági főigazgató hatáskörébe utalt, és köteles gondoskodni a 6. §-ban foglaltak megtartásáról.

(2) A főmérnök tűzvédelmi feladatai körében:

- a) ellenőrzi - beosztott munkatársain keresztül -, hogy a beruházások, fejlesztések, rekonstrukciók esetén a kivitelező érvényre juttatja-e a tűzvédelmi előírásokat, valamint a munkavégzés szabályait, erre vonatkozóan megkéri a jogszabályi előírásoknak megfelelő iratanyagokat,
- b) a felettes szervek, hatóságok ellenőrzései során hozott határozatok műszaki végrehajtásához segítséget nyújt,
- c) biztosítja, hogy az elektromos berendezések, gépek, műszerek, villámvédelmi berendezések, nyomástartó edények, gázfogyasztó berendezések szabványossági felülvizsgálata az előírt határidőn belül megtörténjen, és az észlelt szabálytalanságokat megszüntessék,
- d) gondoskodik arról, hogy a felülvizsgálatok jegyzőkönyveit, a hiányosságok pótlására vonatkozó dokumentációkat, és a tűzvédelmet érintő egyéb iratanyagokat a (pl. vészlétra,

vészhágszó, vészkijáratú lépcső a 12. számú melléklet szerint) Biztonságszervezési Osztály is megkapja,

e) a tűzvédelmi jogszabályok érvényesítése érdekében minden tűzvédelmet érintő kérdésben tűzvédelmi szakemberrel konzultál,

f) biztosítja, hogy a külső kivitelező vállalkozók dolgozói a helyi körülményekről, sajátos tűzvédelmi előírásokról a munkájuk megkezdése előtt tájékoztatást kapjanak,

g) ellenőrizteti, hogy a külső vállalatok dolgozói munkájuk során a munkaterületükre vonatkozó tűzvédelmi utasításokat betartsák, különös figyelemmel az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységek végzésére,

h) új létesítmény, gép, berendezés üzembe helyezése (használatbavételi eljárás) előtt gondoskodik a szükséges dokumentumok beszerzéséről, a hivatásos önkormányzati tűzoltóság és az egyetem tűzvédelmi szervezetének kiértékeléséről,

i) műszaki szakemberein keresztül biztosítja, hogy a tűzvédelemmel foglalkozó szakemberek munkájukhoz minden segítséget megkapjanak (tervrajzok, tűzvédelmi tervek, helyszínrajzok, adatok stb.),

j) utasítja beosztott dolgozóit, hogy a műszaki ügyeleti szolgálatot ellátó dolgozók a munkájukhoz szükséges helyi, speciális tűzvédelmi információkat, ismereteket megkapják,

k) gondoskodik, hogy jelen szabályzatban nem szabályozott kérdések az irányítása alá tartozó szervezeti egységek saját kiegészítő tűzvédelmi utasításában szabályozva legyenek,

l) tervezi és ellenőrzi az éves költségvetésben a tűzvédelemre fordított összeget.

m) gondoskodik az Egyetem területén, intézményeiben lévő tűzvédelmi berendezések, felszerelések, készülékek ellenőrzéseinek, karbantartásainak megrendeléséről, lebonyolításáról, szervezéséről, a szükség szerinti javításokról, pótlásokról, az ezekkel kapcsolatos ügyiratok, számlák bonyolításáról az Egészségügyi Üzemeltetési és Fejlesztési Osztály ill. az Oktatási Üzemeltetési és Fejlesztési Osztályokon keresztül.

### **A biztonságszervezési osztályvezető**

**9. §** A biztonságszervezési osztályvezető tűzvédelmi feladatai körében:

a) irányítja a beosztott dolgozók tűzvédelmi munkáját, rendszeresen beszámoltatja és ellenőrzi az osztály tűzvédelmi szakembereit, meghatározza az évente esedékes céll ellenőrzések tárgyát és terjedelmét,

b) igény esetén elkészítteti és véleményezi a szabályzat 6. § b) pontjában meghatározott szervezeti egységekre vonatkozó kiegészítő tűzvédelmi szabályzatokat, tűzvédelmi osztályba sorolást, tűzriadó és mentési tervet/terveket,

c) az intézménynél történő fejlesztések, beruházások előkészítése és megvalósítása során beosztott dolgozói közreműködésével elősegíti a tűzvédelmi szabályok, előírások érvényre juttatását,

d) figyelemmel kíséri az intézmény területén tartott 200 vagy azt meghaladó fő létszámú rendezvények tűzvédelmét, a létesítmények nem eredeti rendeltetésnek megfelelő használatakor, valamint egyetemi rendezvények esetén (kiállítás, bemutató, alkalmoszerű kulturális rendezvény, koncert, bál, disco, stb.) biztosítja legalább 1 fő tűzvédelmi előadó jelenlétét. A rendezvény ideje alatt a tűzvédelmi előírások megtartását ellenőriztetheti.

e) gondoskodik a tűzvédelmi munkatársak továbbképzéséről,

- f) joga van a beruházási, felújítási, fejlesztési, rekonstrukciós tervekbe betekinteni, észrevételt tenni, megvalósulásuk során a tűzvédelmi szakemberek bevonásával figyelemmel kísérni a tűzvédelmi szabályok betartását, érvényre juttatását,
- g) jogosult az Egyetem területén bármely helyiségbe - a biztonsági és egyéb szabályok megtartása mellett - a nap bármely időszakában belépni és ellenőrzést tartani,
- h) betekinthez minden olyan ügyiratba, amely a tűzvédelemmel értelemszerűen kapcsolatban van,
- i) gondoskodik a tűzvédelmi oktatások, továbbképzések, vizsgáztatások, megszervezéséről,
- j) a beosztottai számára biztosítja a szakszerű tűzvédelmi tevékenység végzéséhez szükséges szakirodalmat (szabvány, szakkönyv, jogszabályok, stb.)
- k) figyelemmel kíséri az Egyetem területén, intézményeiben lévő tűzvédelmi berendezések, felszerelések, készülékek ellenőrzéseinek, karbantartásainak megrendeléséről, lebonyolításáról, szervezéséről, a szükség szerinti javításokról, pótlásokról, az ezekkel kapcsolatos ügyiratok, számlák bonyolításáról,
- l) biztosítja a tűzvédelmi ügyvitel (iratkezelés) szabályszerűségét,
- m) részt vesz a tüzesetek kivizsgálásaiban, a szükséges jelentéseket megteszi,
- n) elkészíti - munkatársai bevonásával - a szabályzatot, figyelemmel kíséri a tűzvédelemre vonatkozó jogszabályok változását, javaslatot tesz a szabályzat megfelelő módosítására,
- o) rendszeres kapcsolatot tart a Pécs Megyei Jogú Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósággal,
- p) részt vesz az üzembe helyezési eljárásokon,
- q) munkájáról rendszeresen tájékoztatja a főigazgató helyettét,
- r) az Egyetemet érintő új megjelenő tűzvédelmi jogszabályokról, jogszabályi változásokról köteles az Egyetem vezetőit tájékoztatni,

### **A tűzvédelmi főelőadók és előadó**

**10. §** A tűzvédelmi főelőadó és előadók tevékenységét a Biztonságszervezési Osztály vezetője irányítja. A tűzvédelmi főelőadó és előadó feladatkörében:

- a) a szervezeti egység vezetőjének bevonásával véleményezi, igény esetén elkészíti az ellenőrzése alá tartozó szervezeti egységek részletes osztályba sorolását, Kiegészítő Tűzvédelmi Szabályzatát, Tűzriadó- és Mentési Tervét,
- b) az épülettömb iratanyagait (osztályba sorolás, tűzriadó terv stb.) a porta számára biztosítja,
- c) segíti és irányítja a tűzvédelmi feladatokat is ellátó személyek (pl. tűzvédelmi megbízottak) munkáját,
- d) igény esetén végzi a munkaterületén a tűzvédelmi oktatásokat,
- e) feleltese utasítására a hozzá tartozó szervezeti egységben ütemezett tűzvédelmi ellenőrzést, céll ellenőrzést végez, elemzi annak tűzvédelmi helyzetét, a hiányosságokról jegyzőkönyvet, vagy írásos feljegyzést készít. A feltárt szabálytalanság megszüntetésére javaslatot tesz. Amennyiben a tűzvédelmi ellenőrzés során műszaki jellegű kérdések merülnek fel, az ellenőrzésbe szükség esetén bevonhatja a terület műszaki ellenőreit is,
- f) intézkedéséről, munkájáról szükség szerint tájékoztatja az osztályvezetőt,



- g) részt vesz a felügyelete alá tartozó szervezeti egységekben lefolytatott hatósági ellenőrzéseken,
- h) nyilvántartást vezet a hozzá tartozó munkaterületről, a szervezeti egységekről. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a vezető és a kapcsolattartó személy megnevezését, (pl. tűzvédelmi megbízott), valamint a munkahely pontos címét és elérhetőségét is,
- i) amennyiben a szükséges intézkedés hatáskörét meghaladja, úgy azonnal jelentést tesz közvetlen felettesének,
- j) gondoskodik a tűzvédelemmel kapcsolatos ügyiratok megőrzéséről, kezeléséről,
- k) a munkaterületén bármely helyiségben - a biztonsági szabályok megtartása mellett - jogosult ellenőrzést tartani,
- l) közvetlen tűz- és robbanásveszély esetén köteles a munkát, munkafolyamatot, gépet stb. azonnal leállítani, a veszély elhárítására - hatáskörén belül - azonnali intézkedést tenni és erről felettesét értesíteni,
- m) részt vesz a területén lévő tűzvédelmi berendezések időszakos ellenőrzésén, a javítások és a felszerelések üzemképességének fenntartására javaslatot tesz,
- n) saját területén részt vesz az üzembe helyezési eljárásokon,
- o) véleményezi az intézmény területén a tűzveszélyes tevékenység eseti engedélyezését, ellenőrzi az előírások megtartását,
- p) rendszeres kapcsolatot tart a Pécs Megyei Jogú Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósággal,
- q) ellenőrzi illetve figyelemmel kíséri a tűzoltó felszerelések, eszközök ellenőrzését, pótlását,
- r) szakmailag rendszeresen továbbképzzi magát,
- s) az intézkedéseiről köteles beszámolni a Biztonságszervezési Osztály vezetőjének,
- t) részt vesz az Egyetem Tűzvédelmi Szabályzatának elkészítésében, jogszabályváltozás esetén kezdeményezi annak módosítását,
- u) jogszabályokban előírt naprakész nyilvántartást vezet a tűzoltó készülékekről, felszerelésekről az 5. számú melléklet szerint.

#### **A szervezeti egységekben tűzvédelmi feladatokkal megbízott személyek (pl. tűzvédelmi megbízott) feladatai**

**11. § (1)** A tűzvédelmi feladatokkal megbízott személy a szervezeti egység vezetőjének megbízása, utasítása alapján, a tűzvédelmi előadó/főelőadó segítségével látja el a tűzvédelmet szolgáló feladatokat.

(2) Feladatkörében:

- a) működési területén figyelemmel kíséri, segíti a tűzvédelmi szabályok, előírások megtartását, hiányosságok esetén intézkedik, illetve intézkedést kezdeményez, a tűzvédelemmel kapcsolatos munkája során a tűzvédelmi előadóval/főelőadóval rendszeres kapcsolatot tart,
- b) elősegíti, hogy a dolgozók megismerjék a tűzvédelmi szabályokat, előírásokat, gondoskodik a dolgozók oktatásáról, amit Oktatási Naplóban dokumentál,
- c) a tűzvédelmet érintő változásokról tájékoztatja a tűzvédelmi előadót/ főelőadót,

- d) működési területén az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésére kiadott engedélyt - a munka megkezdése előtt - a helyi sajátosságokkal kiegészíti,
- e) részt vesz a tűzvédelmi ellenőrzéseken, (belső, illetve hatósági) szemléken, az észrevételeket a szervezeti egység vezetője tudomására hozza,
- f) gondoskodik a munkahelyen elhelyezett tűzoltó felszerelések, eszközök (készülék, tömlő stb.) hozzáférhetőségéről (pl. felülvizsgálatok, ellenőrzések alkalmával),
- g) részt vesz a szervezeti egység részletes tűzveszélyességi osztályba sorolása, a Tűzriadó és Mentési Terv elkészítésében, valamint az egység kiegészítő tűzvédelmi szabályzatának és alaprajzának (szükség szerint szintenként, főkapcsolókat, tűzoltóeszközöket bejelölve) elkészítésében, az épületben való elhelyezésében,
- h) a Tűzriadó és Mentési Tervben foglaltak évenkénti gyakoroltatására javaslatot tesz vezetőjének, annak szervezési, lebonyolítási feladataiban részt vesz, arról jegyzőkönyvet készít a 3. számú melléklet szerint,
- i) a tűzvédelemmel kapcsolatos ügyiratokat 6 évig köteles megőrizni, megbízatása lejárta után az iratanyagokat utódjának köteles átadni. Az átadást-átvételt jegyzőkönyvben kell rögzíteni.
- j) tűz esetén teljesíti riasztási és mentési, irányítási kötelezettségét,
- k) a napi munka befejezésekor a tűzvédelmi szabályzat előírásai alapján gondoskodik a tűzvédelmi szabályok megtartásának ellenőrzéséről, a hiányosságok megszüntetésére javaslatot tesz.

### **Az Egyetem dolgozói**

#### **12. § Az Egyetem dolgozói kötelesek:**

- a) megismerni, elsajátítani és végrehajtani a munkaterületükre, tevékenységükre vonatkozó tűzvédelmi előírásokat, tűzvédelmi használati szabályokat,
- b) előírás szerint részt venni a tűzvédelmi oktatásokon, képzéseken, az azon való részvételt aláírásával igazolni kell,
- c) munkaterületükön lévő tűzoltó berendezések, tűzoltó készülékek használatát kezelését megismerni, elsajátítani,
- d) minden dolgozó a tűzvédelmi felszerelések, tűzoltó eszközök ép, működőképes állapotát megővni, a rongálókkal szemben határozottan fellépni,
- e) tüzeset, vagy káreset alkalmával a Tűzriadó és Mentési Tervben a részére meghatározott feladatokat végrehajtani, a tűz oltásában részt venni,
- f) a személyesen észlelt vagy tudomására jutott tűzvédelmi hiányosságokat, szabálytalanságokat közvetlen munkahelyi felettesének jelenteni,
- g) munkahelyi rendet, tisztaságot tartani, megszüntetni minden olyan körülményt, amely tüzet okozhat,
- h) alkalmi tűzveszélyességi tevékenységhez a munkahelyi vezetőtől írásbeli engedélyt kérni,
- i) a munkavégzés befejeztével szemrevételezéses ellenőrzést tartani a munkahelyén, ennek keretében el kell végezni az áramtalanítás és a gáz elzárás műveleteit, meg kell győződni arról, hogy a tevékenységből eredően nem keletkezett-e tűzveszély,
- j) különös figyelmet fordítani arra, hogy írógépek, számítógépek, elektromos háztartási eszközök (kávéfőző, rezsó, stb.) ne maradjanak bekapcsolt állapotban,
- k) A szabályzat 9. számú mellékletében meghatározott foglalkozási ágakban és munkakörökben csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező dolgozó foglalkoztatható

### III. FEJEZET

## A TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI HASZNÁLATI SZABÁLYOK, ELŐÍRÁSOK

**13. § (1)** Az építményt, helyiséget csak a használatbavételi engedélyben megállapított rendeltetésnek megfelelően szabad használni.

(2) A nem az eredeti rendeltetésnek megfelelő használatkor, a létesítményben, helyiségben tartandó rendezvények esetén, (kiállítás, bemutató, alkalomszerű kulturális rendezvény, koncert, disco, stb.) a vonatkozó tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket a rendezvény szervezője, rendezője köteles írásban meghatározni és a rendezvény időpontja előtt 15 nappal azt, tájékoztatás céljából az illetékes hivatásos önkormányzati tűzoltóságnak megküldeni.

(3) A rendezvény szervezője által készített tűzvédelmi előírások az alábbiakat tartalmazzák:

a) kiürítés számítást,

b) tűzterhelés számítást,

c) a rendezvény helyszínéül szolgáló helyiségek léptékhelyes alaprajzait és a kiürítésre számításba vett kijáratok elhelyezkedését, méretét,

d) a kiürítés lebonyolítását felügyelő biztonsági személyzet feladatait,

e) a tűz esetén szükséges teendőket,

f) a tűz jelzésének és oltásának módját.

(4) A rendezvény lebonyolításának tűzvédelmi előírásait tartalmazó iratokat és azok mellékleteit, a rendezvényt követően legalább egy évig meg kell őrizni.

**14. §** A veszélyességi övezetben, helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges anyagot és eszközt szabad tartani. Az épületben raktározott, tárolt anyag, termék mennyisége nem haladhatja meg a vonatkozó jogszabályban (2/2002. I. 23. BM rendelet 5. számú melléklet I/7. fejezet) megengedett tűzterhelési értéket, melyet a 11. számú melléklet tartalmaz.

**15. §** A munkaterületeken csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges anyagot és eszközt szabad tartani.

**16. § (1)** A helyiségből, a gépről, a berendezésről, az eszközről stb. a tevékenység során keletkezett éghető anyagot, hulladékot folyamatosan, illetve a tevékenység befejezte után el kell távolítani.

(2) Éghető folyadékkal, zsírral szennyezett éghető hulladékot jól záró, fedővel ellátott nem éghető anyagú edényben kell gyűjteni, majd erre a célra kijelölt helyen kell tárolni.

(3) Éghető folyadékot, éghető és égést tápláló gázt szállító csőrendszerrel és tárolóedénynél, továbbá minden gépnél, berendezésnél és készüléknél az éghető folyadék csepegését, elfolyását, illetve a gáz szivárgását meg kell akadályozni. A szétfolyt, illetőleg kiszivárgott anyagot haladéktalanul fel kell itatni, a helyiséget ki kell szellőztetni, és a felitatott anyagot erre a célra kijelölt helyen kell tárolni.

(4) Az üzemszerűen csepegtető éghető folyadékot nem éghető anyagú edénybe kell felfogni. A felfogó edényt szükség szerint, de legalább műszak befejezésével ki kell üríteni, és az erre a célra kijelölt helyen kell tárolni.

(5) Az "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba tartozó folyadékot alkalomszerűen csak hatékonyan szellőztetett helyiségben szabad használni, ahol egyidejűleg gyújtóforrás nincs.

(6) Az "A"- "B" tűzveszélyességi osztályba sorolt folyadékok tároló edényének hiányzó (a veszélyre utaló, figyelmeztető) feliratozását a felhasználó köteles pótolni.

**17. §** Az "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségekben öltözőszekrényt nem szabad elhelyezni.

**18. §** A munkahelyeken a tevékenység közben és annak befejezése után ellenőrizni kell a tűzvédelmi használati szabályok megtartását és a szabálytalanságokat meg kell szüntetni.

**19. §** (1) A helyiség kijáratánál és a helyiségben jól látható helyen a tűz- és robbanásveszélyre, valamint a dohányzást, illetve nyílt láng használatát tiltó piktogramot, táblát kell elhelyezni.

(2) A közmű nyitó és zárószerkezetét, főkapcsolókat, beépített tűzvédelmi berendezést és a közvetlen tűzjelző távbeszélő készüléket jól láthatóan meg kell jelölni.

(3) A munkahelyeken az üzemeltetés alatt az olyan helyiség ajtóit, amelyben emberek tartózkodnak nem szabad bezárni. Ha a munka jellege az ajtók zárva tartását szükségessé teszi, az ajtók külső nyithatóságát is biztosítani kell.

**20. §** (1) Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat.

(2) Állandó jellegű tűzveszélyes tevékenységet csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő, erre a célra alkalmas helyen szabad végezni.

(3) Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet csak az előzetesen írásban meghatározott feltételek alapján lehet végezni.

(4) Külső szervezet vagy személy által végzett tűzveszélyes tevékenység feltételeit a tevékenység helye szerinti szervezeti egység vezetőjével vagy megbízottjával egyeztetni kell, aki ezt szükség szerint - a helyi sajátosságnak megfelelő - tűzvédelmi előírásokkal köteles kiegészíteni a 4. sz. mellékletben foglaltak szerint.

**21. §** (1) Tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez a munka kezdetétől annak befejezéséig a munkát elrendelő felügyeletet köteles biztosítani, (ha szükséges műszeres vizsgálatot kell végezni.)

(2) A tűzveszélyes tevékenységhez a munkát elrendelő az ott keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelést, készüléket köteles biztosítani.

(3) A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni, és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat.

**22. §** Égő dohányneműt, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni, illetve ott eldobni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat.

**23. §** Dohányozni tilos az "A" - "C" tűzveszélyességi osztályba tartozó veszélyességi övezetben, helyiségben, továbbá ott, ahol tüzet vagy robbanást okozhat. A dohányzási tilalmat jogszabályban meghatározott táblával, illetve piktogrammal kell jelölni.

**24. §** "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségbe, építménybe, gyújtóeszközt, gyújtóforrást bevinni csak az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre jogosító, írásban meghatározott feltételek alapján szabad.

**25. §** (1) Járművön gázpalackot úgy kell elhelyezni és rögzíteni, hogy azok szállítás közben ne dőlhessenek el, a járműről ne essenek le.

(2) A járművek tűz- vagy robbanásveszélyes rakományát a veszélyes mértékű felmelegedéstől, és az egyéb, tüzet vagy robbanást előidézhető veszélyektől védeni kell.

**26. § (1)** Az "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagot, valamint a "C" és "D" tűzveszélyességi osztályba tartozó éghető folyadékot csak jogszabályban meghatározott zárt csomagolásban, edényben szabad tárolni.

(2) Öngyulladásra hajlamos anyagot egyéb éghető anyaggal továbbá olyan anyagokat, amelyek egymásra való hatása következményeként hőt fejleszthet, tüzet- vagy robbanást okozhat együtt tárolni nem szabad. Az öngyulladásra hajlamos anyag hőmérsékletét folyamatosan ellenőrizni kell, a felmelegedést meg kell akadályozni.

**27. § (1)** Tetőtérben és talajszint alatti helyiségben "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagot tárolni nem szabad.

(2) Az épület tetőterében, padlásán éghető anyagot csak úgy és olyan mennyiségben szabad elhelyezni, hogy azok a tetőszerkezet, valamint a kémény megközelítését ne akadályozzák, szükség esetén eltávolíthatók legyenek a tetőszerkezet éghető anyagú elemeitől és a kéménytől legalább 1 m távolságra helyezkedjenek el (amennyiben használatban lévő kéményről van szó).

**28. §** A raktározás, tárolás területét éghető hulladéktól, száraz növényektől meg kell tisztítani.

**29. §** Az "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagot és az éghető folyadékot raktározni, tárolni csak nem éghető anyagból készült állványon, polcon szabad.

**30. §** Tűzgátló előtérben mindennemű tárolás tilos.

**31. § (1)** A gépjárművek tároló helyén éghető folyadékot tárolni, lefejtteni vagy tűzveszéllyel járó javítást, és egyéb tűzveszélyes tevékenységet végezni nem szabad.

(2) Járó motorú gépjárműbe üzemanyagot tölteni tilos.

**32. § (1)** Aki tüzet észlel, köteles jelezni a tűzoltóságnak a 105-ös telefonszámon, városi vonal hiánya esetén a portának.

(2) A tűzjelzésnek tartalmaznia kell:

- a. a tüzeset pontos helyét (szervezeti egység, utca, házszám, emelet, helyiség stb.),
- b. mi ég, mi van veszélyben,
- c. emberélet van-e veszélyben, történt-e sérülés,
- d. a tüzet jelző személy nevét, a jelzésre használt telefon hívószámát,
- e. mekkora terjedelmű a tűz.

#### IV. FEJEZET

#### LÉTESÍTÉSRE ÉS A HASZNÁLATRA VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI SZABÁLYOK

A **létesítés tűzvédelmi szabályainak** a létesítmények, építmények, szabadterek elhelyezésével, építésével, használatbavételével, gépek berendezések üzembe helyezésével kapcsolatos tűzvédelmi rendelkezéseket nevezzük.

A **használat tűzvédelmi szabályainak** az építmények, szabadterek, gépek, anyagok használatára, munkafolyamatok, technológiák végzésére, valamint az emberi tevékenységekre vonatkozó tűzvédelmi szabályokat, rendelkezéseket nevezzük.

**33. §** Az "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba tartozó veszélyességi övezetben, helyiségben a padozat burkolatát úgy kell kialakítani, hogy az bármilyen más anyaggal, illetve tárggyal történő érintkezése során ne okozzon tüzet vagy robbanást.

**34. § (1)**A tűzoltóság vonulása céljára az építményekhez olyan utat, illetőleg területet kell biztosítani, amely alkalmas a tűzoltó gépjárművek nem rendszeres közlekedésére működtetésére.

(2) A létesítmény közlekedési, tűzoltási, felvonulási útvonalait, területeit, valamint vízszerzési helyekhez vezető útjait állandóan szabadon és olyan állapotban kell tartani, amely alkalmas a tűzoltó gépjárművek közlekedésére és működtetésére.

**35. § (1)** Az építményben, helyiségben a villamos berendezés kapcsolóját, a közmű nyitó és zárószerkezetét, a hő- és füstelvezető kezelőszerkezetét, továbbá a tűzvédelmi berendezést, felszerelést és készüléket eltorlaszolni, a közlekedési utakat, ajtókat és a kiürítési utakat leszűkíteni még átmenetileg sem szabad.

(2) Az építményt úgy kell kialakítani, hogy tűz- vagy robbanás esetén az ott tartózkodók eltávozhassanak, illetve eltávolíthatók legyenek.

(3) Az eltávozást a szabadba, védett tűzszakaszba, füstmentes lépcsőházba, a nyitott folyosóra kell biztosítani.

(4) A vészlétra (kilépő) és a vészhágcso teherbírását, műszaki állapotát időszakosan (évente) ellenőrizni kell, a tapasztalt hiányosságokat meg kell szüntetni. Az ellenőrzésről nyilvántartást kell vezetni. Hiba esetén - a hiba elhárítása után - a terhelési próbát is el kell végezni.

**36. § (1)** A kéményt, a füstcsatornát és a technológiai berendezés egyéb égéstermék elvezetőjét jogszabály, nemzeti szabvány szerint nem éghető anyagból és úgy kell kialakítani, hogy az gyújtási veszélyt ne jelentsen.

(2) Olyan kéményt tilos használni, amelynek falába éghető anyagú épületszerkezet van beépítve, amelynek műszaki állapota nem megfelelő, amelynél a jogszabály, nemzeti szabvány szerinti vizsgálatot és a tisztítást nem végezték el.

(3) Az égéstermék elvezetéséről úgy kell gondoskodni, hogy gyújtási veszélyt ne jelentsen.

**37. §** Az "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagot, valamint az éghető folyadékot a központi fűtőberendezés vezetékétől és fűtőtestétől 1 m távolságon belül nem szabad elhelyezni.

**38. § (1)** Az "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségekben és veszélyességi övezetben a szellőzés lehetőségét biztosítani kell.

(2) Mesterséges szellőzés esetén olyan szellőztető berendezést kell használni, hogy annak bekapcsolásakor, illetőleg üzemeltetés közben gyújtószikra ne keletkezzen és a berendezésen keresztül külső gyújtóforrás, gyújtási veszélyt ne jelentsen.

(3) Az "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba tartozó veszélyességi övezetben, helyiségben tevékenység csak hatékony szellőzés mellett végezhető.

(4) Az "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba tartozó veszélyességi övezetek, helyiségek szellőztető berendezéseit rendszeresen tisztítani kell.

(5) A szellőztető rendszer nyílásait eltorlaszolni nem szabad.

**39. § (1)** Éghető gázt, gőzt vagy folyadékot, valamint az ilyen anyagot oldott állapotban tartalmazó szennyvizet, illetőleg vízzel vegyi reakcióba lépő és éghető gázt fejlesztő anyagot a közcsatornába bevezetni, bekötni nem szabad.

(2) Éghető folyadékot mosogatóba, lefolyóba önteni tilos.

**40. §** Az "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba sorolt helyiségben, veszélyességi övezetben csak robbanás biztos készüléket, eszközt szabad elhelyezni, illetve használni.

**41. § (1)** Azoknál a gépeknél, amelyeknél a hőfejlődés, vagy a nyomás emelkedése tüzet vagy robbanást idézhet elő, a technológiai szabályozásokon túl olyan korlátozó berendezést kell alkalmazni, amely a gép működését, illetve a hőmérséklet vagy nyomás további emelkedését - technológiai utasításban meghatározott biztonsági határérték elérésekor - megszünteti.

(2) Ha a gépbe jutó idegen anyag tüzet vagy robbanást okozhat, gondoskodni kell a bejutás megakadályozásáról.

**42. § (1)** Az "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba tartozó veszélyességi övezetben, helyiségben, építményben robbanást nem okozó, a "C" - "E" tűzveszélyességi osztályba tartozó veszélyességi övezetben, helyiségben, építményben a környezetre gyújtási veszélyt nem jelentő világítás használható.

(2) A világító berendezést, eszközt úgy kell elhelyezni, rögzíteni és használni, hogy az a környezetére tűzveszélyt ne jelentsen.

(3) Villamos világítást a hatályos szabványok szerint kell létesíteni és használni.

**43. §** Az "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba tartozó építményben, a nagy forgalmú és tömegtartózkodásra szolgáló helyiségben irányfény - világítást kell létesíteni.

**44. §** A villamos berendezést:

a. az "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségekben, szabadtéren, veszélyességi övezetben háromévenként,

b. a "C" tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségekben, szabadtéren, veszélyességi övezetben hatévenként,

c. a "D" és "E" tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségekben, szabadtéren, veszélyességi övezetben kilencévenként tűzvédelmi szempontból felül kell vizsgáltatni, a tapasztalt hiányosságokat meg kell szüntetni.

**45. § (1)** Villám elleni védelmet (MSZ 274/3) kell biztosítani az "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba tartozó építménynél, nagy forgalmú épületnél, tömegtartózkodásra szolgáló, talajszint feletti épületnél.

(2) A villámvédelmi berendezést (MSZ 274-4):

a. az "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba tartozó építményeken és szabadtéren háromévenként,

b. a "C" tűzveszélyességi osztályba tartozó építményeken és szabadtéren hatévenként,

c. a "D" és "E" tűzveszélyességi osztályba tartozó építményeken és szabadtéren kilencévenként

tűzvédelmi szempontból felül kell vizsgáltatni, a tapasztalt hiányosságokat meg kell szüntetni.

**46. §** Azoknál a technológiai folyamatoknál, illetve berendezéseknél, ahol a sztatikus feltöltődés tüzet vagy robbanást okozhat, a megfelelő védelemről gondoskodni kell.

**V. FEJEZET**  
**A TŰZVÉDELMI BERENDEZÉS LÉTESÍTÉSÉRE ÉS HASZNÁLATÁRA**  
**VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI SZABÁLYOK**

**47. §** A nyilvános távbeszélő készülékek mellett a tűzoltóság hívószámát (105) jól láthatóan fel kell tüntetni.

**48. § (1)** A tűz észlelésére és jelzésére szolgáló szabványos tűzjelző berendezést kell létesíteni a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően.

(2) A tűzjelző telepítése, karbantartása során a 2/2002. (I. 23.) BM rendelet V/2. fejezet szerint kell eljárni.

(3) Abban a helyiségben, ahol a tűzjelző központot vagy annak kezelő/kijelző egységét elhelyezték, a tűzjelzésre és a berendezés kezelésére kioktatott személynek kell állandóan tartózkodnia.

(4) A tűzjelző készüléket beépített tűzjelzőt, valamint tűzoltó berendezést állandóan üzemképes állapotban kell tartani, annak meghibásodását a hivatásos önkormányzati tűzoltóságnak be kell jelenteni.

(5) A tűzjelző központban szolgálatot teljesítő személy köteles a tűzjelzőre vonatkozóan a napi felülvizsgálat eredményét adminisztrálni a **13. számú** melléklet szerint.

**49. § (1)** A tűzcsapokat állandóan hozzáférhetően kell tartani, azokat eltorlaszolni még ideiglenesen sem szabad.

(2) A tűzcsapokat és tartozékaikat félévenként - fagy elleni védelmet szükség szerint - felül kell vizsgálatni, a vizsgálatok alapján feltárt hiányosságokat meg kell szüntetni, a tömlőket ötévenként nyomáspróbáztatni kell.

(3) A tűzcsapokat, a víztárolókat a hatályos jogszabálynak megfelelően jelzőtáblával kell ellátni.

(4) A hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő mennyiségű oltóvíz biztosítására alkalmas tűzcsapot kell létesíteni.

**50. §** A tűzivíz-tároló medencéket a hatályos jogszabályi előírások szerinti időközönként ellenőrizni kell, a szükséges tisztítást, javításokat, felújításokat el kell végezni.

**51. §** Az építményekben, helyiségekben, veszélyességi övezetekben, jogszabályban előírt, az ott keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó készüléket kell elhelyezni.

**52. § (1)** A tűzoltó technikai eszközt, felszerelést jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően, a veszélyeztetett hely közelében kell elhelyezni és állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani.

(2) A tűzoltó készülékeket félévenként kell ellenőrizni, felülvizsgálni, karbantartani, (kivéve az EN3 szabvány előírásainak megfelelő készülékeket, melyeket évenként) fajtától függően ötévenként, illetve tízévenként nyomáspróbának alávetni.

(3) A felülvizsgálatot és javítást csak jogszabályban meghatározott képesítéssel és engedéllyel rendelkező szakember végezheti.

(4) Ha a tűzoltó készülék időszakos ellenőrzése nem történt meg, a készülék nem tekinthető üzemképesnek.



(5) A tűzoltó készülék negyedéves vizsgálata alkalmával ellenőrizni kell:

- a) a tervezett telepítési (készenléti) helyen vannak-e,
- b) láthatók-e és a készülékkel szemben állva a címke olvasható-e,
- c) használatba vétele nem ütközik –e akadályba,
- d) jelzőműszer esetén az nem hiányzik-e, helyes értéket mutat-e,

(6) Az ellenőrző vizsgálatokat legalább negyedévente el kell végezni, ezt jogszabálynak megfelelően dokumentálni kell.

(7) A tűzoltó készüléket le kell selejtezni ha:

- a) gyártása óta 20 év eltelt (kivéve a CO<sub>2</sub> készülék),
- b) az engedélyezett alkatrész és oltóanyag már nem áll rendelkezésre,
- c) jogszabályi előírás alapján a forgalomból ki kell vonni,
- d) a tűzoltó készüléken a gyártási idő nem olvasható el.

## VI. FEJEZET

### TŰZVÉDELMI OKTATÁS, VIZSGÁZTATÁS

**53. § (1)** A szervezeti egységek vezetői kötelesek gondoskodni arról, hogy a munkavállalóik a jogszabályokban, kötelezően alkalmazandó szabványokban foglalt előírások szerint végezzék a tevékenységüket, illetőleg a létesítmény, építmény, helyiség igénybe vevői a tűzvédelmi szabályzatban foglaltakat megismerjék és megtartsák.

(2) A munkavállalókat felvételkor általános tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni, az erről szóló dokumentumot a Humán Erőforrás Gazdálkodási Osztály részére meg kell küldeni. Tűzvédelmi oktatás elvégzését tanúsító dokumentumot a szabályzat **6. számú** melléklete alapján kell kiállítani. Az oktatást a szervezeti egység tűzvédelmi megbízottja, igény esetén a tűzvédelmi előadó/k végzi.

(3) Minden dolgozót munkába álláskor a munkahely, munkakör, munkafolyamat tűzvédelmi előírásai figyelembevételével gyakorlati oktatásban kell részesíteni, és továbbképzésükről gondoskodni kell. Az oktatást a tűzvédelmi naplóban kell dokumentálni.

(4) Rendkívüli oktatást kell tartani:

a) a munkavállaló hosszabb távolléte (6 hónap) után,

b) tüzesetet követően,

c) ha a dolgozó más munkakörbe kerül,

d) új technológia bevezetésekor.

(5) Ismétlődő tűzvédelmi oktatást, továbbképzést 2 évenként kell tartani. Az oktatást igény esetén a Biztonságszervezési Osztály tartja.

(6) Az oktatások keretében a dolgozókkal, a tűz esetén végzendő feladataikat meg kell ismertetni, és azt évente gyakoroltatni kell a Tűzriadó és Mentési Terv szerint. A Tűzriadó gyakorlatról jegyzőkönyvet kell készíteni. A feladatokat a Tűzriadó és Mentési Terv tartalmazza.

**54. §** A jogszabályi előírásoknak megfelelően, meghatározott foglalkozási ágakban csak tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy foglalkoztatható.

**55. §** A munkáltató azt a munkavállalót, aki a tevékenységéhez szükséges tűzvédelmi ismeretekkel, illetőleg az előírt tűzvédelmi szakvizsgával nem rendelkezik, az adott tevékenységgel nem foglalkoztathatja.

**VII. FEJEZET**  
**HATÁLYBA LÉPTETŐ ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK**

**56. § (1)** Jelen szabályzat a Szenátus által történő elfogadás napján lép hatályba.

(2) Jelen szabályzat hatályba lépésével egyidejűleg a jogelőd intézmények területére kiadott minden tűzvédelemre vonatkozó szabályzat, utasítás hatályát veszti.

**57. §** Jelen szabályzat rendelkezésein túl az Egyetem karai, önálló szervezetei, valamint szervezeti egységei saját területükre nézve, a helyi sajátosságokra figyelemmel Kiegészítő Tűzvédelmi Szabályzatot készítenek.

Pécs, 2006. március 23.

Dr. Lénárd László

Rektor

**Záradék:** Jelen szabályzatot a Pécsi Tudományegyetem Szenátusa 2006. március 23-ai ülésén elfogadta.

**1. számú melléklet**

A tűzveszélyességi osztályba sorolásnál figyelembe kell venni a tevékenység során felhasznált, előállított, szállított vagy tárolt anyagok tűzveszélyességi jellemzőit. Ahhoz, hogy egy épület tűzveszélyességi osztályba sorolását meg lehessen határozni, szükség van az összes helyiség osztályba sorolására.

A tűzveszélyességi osztályba sorolásnál az alapterületet az "A" osztálytól az "E" osztály felé haladva kell összesíteni és azt a tűzveszélyességi osztályt, kell választani, amelyiknél az összesített alapterületek meghaladják a 40 %-ot.

**MINTA!**

**A PTE ..... SZERVEZETI EGYSÉG TŰZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYBA SOROLÁSA**

Helyiségek megnevezése	Tűzveszélyességi osztályok helyiségek alapterülete m <sup>2</sup> -ben					Összesen osztály és m <sup>2</sup>
	sorszáma	A	B	C	D	
I. emelet						
1. sz. labor			40			„B” 40
Iroda					36	„D” 36
Folyosó						20 „E” 20
2. sz. labor					32	„D” 32
öltöző				12		„C” 12
Iroda					40	„D” 40
mosogató						12 „E” 12
összesen: m <sup>2</sup>	-		40	12	108	32 „D” 192
%-ban			21	6	56	17 100%
II. emelet						
3. sz. labor			26			„B” 26
hidegszoba					32	„D” 32
mellékhelyiségek						12 „E” 12
4. sz. kórterem					20	„D” 20
5. sz. kórterem					36	„D” 36
összesen: m <sup>2</sup>	-		26	-	88	12 „D” 126
%-ban			20,5		70	9,5 100%
mindösszesen m <sup>2</sup>	-		66	12	196	44 „D” 318
%-ban			20,8	3,7	62	13,5 100%

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) I. fejezetének 3 - 4.§ -a alapján a(z)  
..... a "D" Mérsékelt tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba  
sorolom.

Pécs, 200.. ..... hó ..... nap

.....  
Szervezeti egység vezető

## TŰZRIADÓ TERV

1. A Tűzriadó Tervnek tartalmaznia kell:
  - a. a tűzjelzés módját,
  - b. a tűzoltóság, valamint a létesítményben tartózkodók riasztási rendjét, a létesítmény elhagyásának módját,
  - c. a tűz esetén a munkavállalók szükséges tennivalóit (tűzvédelmi berendezés kezelése, tűzoltás és mentés, rendfenntartás, technológiai folyamat leállítása, áramtalanítás, stb.),
  - d. a főbb veszélyforrások megnevezését, (utalással a védekezési szabályokra),
  - e. a szervezeti egység helyszínrajzát, (szükség szerint szintenkénti alaprajzait a tűzvédelmi szempontból fontos berendezések, eszközök, központi elzárók, kapcsolók és a vízszerezési helyek megjelölésével),
  - f. a Mentési Tervet az egészségügyi szervezeti egységek esetében.
2. A Tűzriadó és Mentési Terv(ek) egy példányát a portán (állandó ügyeleti helyen) kell elhelyezni. Azon szervezeti egységek Tűzriadó Tervét, ahol nincs állandó ügyelet a folyosón, jól hozzáférhető helyen kell kifüggeszteni, (a menekülési útvonalat tartalmazó alaprajzot és annak szöveges leírását), amely az adott épület biztonságos elhagyásának irányáról, módjáról tájékoztatást ad).
3. A Tűzriadó és Mentési Tervet el kell készíteni munkaidő, illetve munkaszüneti időszakokra, a tűz esetén értesítendő személyek megnevezésével.
4. A Tűzriadó és Mentési Terv készítésénél az alábbiakat kell figyelembe venni:
  - a. a terv csak akkor lehet hatásos, ha a feladatokat aprólékosan megtervezték, és azokat a személyzettel tudatosították,
  - b. figyelembe kell venni az alkalmazottak és a betegek napszaknak megfelelő arányát, (éjszaka, nappal)
  - c. különösen fontos feltérképezni a mozgáskorlátozottak és mozgásképtelenek számát, helyzetét,
  - d. a tűzoltóság riasztása után, annak megérkezéséig ki kell jelölni a mentés vezetőjét,
  - e. fontos a nyugalom megőrzése, bárminemű egyéni kezdeményezés tilos,
  - f. a mentés vezetője határozza meg a betegek elszállításának, a kiürítésnek módját,
  - g. a tűzoltóság megérkezéséig a mentés vezetőjének utasításait kötelezően mindenkinek végre kell hajtani,
  - h. a hivatásos önkormányzati tűzoltóság megérkezése után a tűzoltóparancsnok veszi át az irányítást, csak az ő utasításai mérvadó.
5. A Tűzriadó Terv kiegészítője a Mentési Terv, melyet a menekülési útvonal megjelölésével (rajzban és írásban) a folyosókon és a nővérpultokon (ahol van) el kell helyezni.

Szervezeti egység vezető

3. sz. melléklet

**JEGYZŐKÖNYV**

**Készült:** 200.....év.....hó.....nap,  
Pécs,..... utca/út.....szám alatti hivatalos helyiségében.  
Szervezeti egység neve:

**Jelen vannak:** a létesítmény részéről:  
.....  
.....

**Tárgy:** Tűzriadó Tervben foglaltak .....éves gyakoroltatása, a 30/1996.  
(XII. 6.) BM rendelet 4. -a alapján.

Az épület vezetői meggyőződtek a tűzriadó terv állandó hozzáférhetőségéről, (portán) ezt követően a tűzriadó tervben foglaltakat pontosították.

Ezen belül megvizsgálták:

- o a tűzjelzési feltételeket,
- o az épületben tartózkodók riasztását,
- o az irányításban résztvevő személyek számát,
- o a gyakorlat végrehajtásában segítő személyeket (pl. karbantartó),
- o a belső riasztás működőképességét,
- o az épület elhagyásának feltételeit, kiürítési útvonalak akadálymentességét,
- o menekülési útvonalakon (folyosón, lépcsőházban) a füst elvezetésére kialakított szerkezetek működőképességét, illetőleg a lehetséges nyílászárók (ablakok, ajtók) megközelíthetőségét, nyithatóságát,
- o a közművek elzárhatóságának állapotát,
- o a veszélyforrásokat,
- o az épületben tartózkodók feladatait,
- o a kijelölt gyülekezőhelyek megfelelőségét,
- o a tűzoltó készülékek meglétét, műszaki állapotát.

**Feladat végrehajtása:**

Riasztáskor a tűzriadó tervben meghatározott folyosón és lépcsőházon keresztül elhagyják az épületet a bent tartózkodók.

**Értékelés:**

Irányítók tevékenysége: .....

Az épületet a bent tartózkodó személyek elhagyták (kiürítési idő)

200.....év.....hó.....nap.....óra.....perctől,

200.....év.....hó.....nap.....óra.....percig.

**Javaslat:**

.....  
.....  
.....

.....  
aláírás

.....  
aláírás

Munkát elrendelő szervezeti egység, személy: .....

**ENGEDÉLY ALKALOMSZERŰ TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG  
VÉGZÉSÉRE**

**A munkavégzés helye:** .....

**A munkavégzés ideje:** 200..                                  hónap    nap                  órától

200..                                  hónap    nap                  óráig

**A munkát végzők neve:** .....

beosztása: .....

Tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány száma:

Az engedélyezett tevékenység leírása: .....

.....

A munka tűzveszélyes környezetben történik (aláhúzendő)?

**NEM**

**IGEN, a felügyeletet biztosító személy(ek) neve, beosztása, feladata:** .....

.....

Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet az OTSZ 11§., valamint a 200.. év ..... hónap  
.....napon megtartott helyszíni felmérés alapján a nyomtatvány hátoldalán lévő általános, és  
az alábbi eseti előírások végrehajtása, illetve betartása mellett szabad végezni:

.....

A munkavégzés helyén az alábbi **tűzoltó-felszereléseket, tűzoltó készülékeket** kell  
késznelétkbe helyezni:

.....

..... 200 ..... év ..... hónap ..... nap

.....  
munkát elrendelő aláírása

A feltételekben felsorolt előírásokat az alábbi –a helyi sajátosságoknak megfelelő–  
tűzvédelmi előírásokkal egészítem ki: (Ha a munkát külső szerv, vagy személy végzi.)

.....

..... 200 ..... év ..... hónap ..... nap

.....  
a létesítmény vezetője, megbízottja

A feltételekben felsorolt előírásokat **tudomásul veszem** és azok betartásáért büntetőjogilag  
**felelőséget vállalok:**

.....

munkát végző aláírása

munkát végző aláírása

## ALKALOMSZERŰ TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG FELTÉTELEI ÁLTALÁNOS TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSAI

1. A munkát tilos megkezdeni mindaddig, amíg a tűz- vagy robbanásveszélyt el nem hártották.
2. A hegesztőnek és egyéb más rendszeresen nyílt lánggal járó munkát végzőknek a tevékenység végzéséhez tűzvédelmi szakvizsgával kell rendelkeznie. Egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályokra, előírásokra kioktatott személy végezhet.
3. A tűzveszélyes munkavégzés 5 méteres környezetéből az éghető anyagokat el kell távolítani. Ha ez nem lehetséges, akkor:
  - hősugárzás ellen az éghető anyagot nem éghető, jó hőszigetelő anyaggal kell elhatárolni, letakarni,
  - izzó anyagok szétszóródásakor az éghető anyagok pl. vizes ponyvával való letakarása, a veszélyeztetett környezet vízzel való fellocsolása, stb. lehet egy-egy megoldás.
4. Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésénél a környezetben dolgozó személyeket is figyelmeztetni kell a tevékenység végzése alatti fokozottabb óvatosságra.
5. A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat (pl.:izzó parázs, felmelegedett anyag stb.).
6. Ellenőrzés esetén a tevékenység feltételeit meghatározó iratokat be kell mutatni.
7. Ha a tevékenység körzetében födémáttörés van, úgy a nyílásokat le kell fedni és az alsó – esetlegesen felső – szintet át kell vizsgálni, hogy nincs-e tüzet okozható körülmény. A munka befejezésekor a szinteket át kell vizsgálni.
8. A hegesztéshez használt palackokat úgy kell elhelyezni, hogy az áramkör részévé ne válhassanak. Fűtőtestektől, a hegesztés és lángvágás, stb. helyétől olyan távolságra kell elhelyezni, hogy azok ne melegedhessenek fel.



**A TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK ELLENŐRZÉSI ÉS JAVÍTÁSI NYILVÁNTARTÁSA****( 2/2002. (I. 23.) BM rendelet I. számú melléklet)**

Készenlétben tartó neve: .....

Címe .....

Ellenőrzést végző neve: .....

A javító (k) neve, címe: .....

**Ellenőrzés időpontja: 200 .....**

Sor- szám	A tűzoltó készülék			Az ellenőrzés				Javít- ás	Megj.
	készenléti helye	típusa	gyári száma	időpontja (n. év)					
				I.	II.	III.	IV.		

## NYILATKOZAT DOLGOZÓ TŰZVÉDELMI OKTATÁSÁRÓL

Név:

Lakcím: .....

Szül. idő, hely: .....

Anyja neve: .....

Munkahelye: .....

Beosztása: .....

**Alulírott kijelentem, hogy 200.....év.....hó.....napján, a foglalkozásomnak, a tevékenységi körömnak és beosztásomnak megfelelő tűzvédelmi oktatásban részesültem, azt megértettem és tudomásul vettem.**

Az oktatás kiterjedt:

- a tűz- és robbanásveszély lehetséges okaira, megelőzésére,
- a munkahely és munkafolyamatok tűzveszélyességére, a dohányzási tilalomra, a dohányzó helyek kijelölésére,
- a tűzvédelmi szabályzatban előírtakra, és a megfelelő tűzvédelmi rendelkezésekre,
- a tűz esetén követendő magatartásra, a tűzriadó tervben meghatározott feladatokra,
- a tűzvédelmi berendezések, eszközök, felszerelések, tűzoltó készülékek használatára, működtetésére, kezelésére,
- a tűzvédelmi szabályok megszegésének jogi és munkaköri következményeire,
- a tűzjelzés módjára, a riasztás jelére, a tűzoltóság hívószámára, a jelzés adataira és a tűz esetén értesítendő címére,
- a munkatevékenység, munkafolyamat tűzveszélyességére, tűzveszélyességi osztályba történő besorolásokra.

A tűzvédelmi feladatokat az oktatott megértette, a kapott oktatást elsajátította, a munkavégzése során felelőssége tudatában azt maradéktalanul megtartja.

Az oktató visszakérdezés során meggyőződött arról, hogy nevezett az oktatáson az elhangzottakat megértette, elsajátította. Az oktatásban való részvételemet az aláírással igazolom.

200..... év..... hó ..... Nap

oktató aláírása

oktatott aláírása

.....  
Szervezeti egység

**MEGBÍZÓLEVÉL**

NÉV: .....  
BEOSZTÁS: .....  
MUNKAHELY: .....

A Tűzvédelmi Szabályzat (II. fejezet 3. bekezdés) alapján, megbízom a vezetésem alatt álló szervezeti egység

**tűzvédelmi megbízotti**

feladatainak, ellátásával.

A tűzvédelemmel kapcsolatos feladatait (Tűzvédelmi Szabályzat III. fejezet IV. bekezdés) a főfoglalkozású munkakörének ellátása mellett végzi.

Ezen megbízás visszavonásig érvényes.

Pécs, .....

.....  
tűzvédelmi megbízott

.....  
szervezeti egység vezető  
megbízó

Kapja:  
tűzvédelmi megbízott  
tűzvédelmi előadó  
irattár

**Tűzvédelmi megbízott**

- 1) A tűzvédelmi megbízott a helyi szervezeti egység vezetőjének megbízása alapján, a tűzvédelmi főelőadó (előadó) segítségével látja el feladatát.
- 2) Feladatkörében:
  - a.) működési területén figyelemmel kíséri, segíti a tűzvédelmi szabályok, előírások megtartását, hiányosságok esetén intézkedik, illetve intézkedést kezdeményez, a tűzvédelemmel kapcsolatos munkája során a tűzvédelmi főelőadóval (előadóval) rendszeres kapcsolatot tart,
  - b.) elősegíti, hogy a dolgozók megismerjék a tűzvédelmi szabályzatot, szabályokat, előírásokat, gondoskodik a dolgozók oktatásáról, amit megfelelő módon dokumentál,
  - c.) a tűzvédelmet érintő változásokról tájékoztatja a tűzvédelmi főelőadót,
  - d.) működési területén az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésére kiadott engedélyt – a munka megkezdése előtt – a helyi sajátosságokkal kiegészíti,
  - e.) részt vesz a tűzvédelmi ellenőrzéseken, az észrevételeket a szervezeti egység vezetőjének tudomására hozza,
  - f.) a munkahelyen elhelyezett tűzoltó felszerelések, eszközök meglétét ellenőrzi, gondoskodik arról, hogy minden tűzoltó felszerelés (készülék, tömlő stb.) felülvizsgálata és karbantartása megtörténjen. A készülékekről naprakész nyilvántartást vezet,
  - g.) részt vesz a szervezeti egység részletes tűzveszélyességi osztályba sorolásának, a Tűzriadó és Mentési Tervnek elkészítésében, valamint az egység kiegészítő tűzvédelmi szabályzatának (szükség szerint szintenként, főkapcsolókat, tűzoltó eszközöket bejelölve) elkészítésében,
  - h.) a tűzvédelemmel kapcsolatos ügyiratokat 5 évig köteles megőrizni, megbízatása lejártá után az iratanyagokat utódjának átadni,
  - i.) tűz esetén teljesíti riasztási és mentési kötelezettségét,
  - j.) a napi munka befejezésekor a tűzvédelmi szabályzat előírásai alapján gondoskodik a tűzvédelmi szabályok megtartásának ellenőrzéséről, a hiányosságok megszüntetéséről.

## A TŰZVÉDELEMRE VONATKOZÓ FONTOSABB JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE

### I. Jogsabályok:

1. az 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról,
2. az 1999. évi LXXIV. törvény a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről,
3. a 30/1996. (XII. 06.) BM rendelet a Tűzvédelmi szabályzat készítéséről),
4. a 35/1996. (XII. 29.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról),  
26/2005.(V.28.) BM rendelet OTSZ módosítás
5. a 116/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet a tűzvédelmi bírságról,
6. a 13/1997. (II. 26.) BM rendelet a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról,
7. a 15/2004. (V. 21.) BM rendelet a tűzvédelmi megfelelési bizonyítvány beszerzésére vonatkozó szabályokról,
8. a 53/2005. (XI. 10.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról és munkakörökről,
9. 1/1995. (II. 10.) BM rendelet a tűzvédelem és a polgári védelem kötelező nemzeti szabványainak megállapításáról,
10. 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési követelményekről,
11. a 28/2000. (X. 11.) EüM rendelet a tűzvédelem és a műszaki mentés egészségügyi ágazatra vonatkozó különös szabályairól,
12. 2/2002. (I. 23.) BM rendelet a tűzvédelem és polgári védelem műszaki követelményeinek megállapításáról,
13. 32/2002. (XII. 12) BM rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, a tűzoltóságoknál, valamint az ezirányú szakágazatban foglalkoztatottak képzési követelményeiről és képzési rendszeréről,
14. 2/1998. (I. 16.) MüM rendelet a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzésekről

**53/2005. (XI.10.) BM RENDELET A TŰZVÉDELMI SZAKVIZSGÁHOZ KÖTÖTT  
FOGLALKOZÁSI ÁGAKRÓL ÉS MUNKAKÖRÖKRŐL**

1. Hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők.
2. Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt, 300 kg tömegmennyiséget meghaladó anyagoknak ipari és szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználást és tárolását végzők.
3. Propán-bután gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását végzők.
4. Üzemanyagtöltő-állomások üzemviteli dolgozói.
5. Tűzoltóvíz-források felülvizsgálatát végzők.
6. Pirotechnikai szakbolti eladó, raktárkezelő, terméküzemeltető, anyag- és termékgyártás-vezető, kivétel a csak I. kategóriájú (játékos) pirotechnikai termékek kereskedését folytatók.
7. Tűzoltó készülékek karbantartását végzők.
8. Beépített tűzjelző berendezések szerelését, telepítését, felülvizsgálatát, javítását és karbantartását végzők.
9. Beépített tűzoltó berendezések szerelését, telepítését, felülvizsgálatát, javítását és karbantartását végzők.
10. Beépített tűzjelző berendezéseket tervezők, és a kivitelezésért felelős műszaki vezetők.
11. Beépített tűzoltó berendezéseket tervezők, és a kivitelezésért felelős műszaki vezetők.

Szakvizsgával kell rendelkezniük azoknak a vezetőknek is, akik ezeket a tevékenységeket közvetlenül irányítják. A szakvizsgát tanúsító bizonyítványt meg kell őrizni, a hatósági ellenőrzésen kérésre be kell mutatni.

## HELYISÉGEKRE, MUNKAHELYEKRE VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI HASZNÁLATI SZABÁLYOK

### 1. Irodahelyiségek, igazgatási terek tűzvédelmi előírásai

- “D” Mérsékelt tűzveszélyes osztályba tartozó helyiségek.
- Az irodák éghető anyagú bútoraira, ablakpárkányára vagy padozatára elektromos hőtermelő berendezést (rezsó, merülő forraló, stb.) közvetlenül letenni tilos, azok csak nem éghető alátéttel ellátva és ép-szabványos hálózati csatlakozóval felszerelten használhatók.
- Dohányozni, csak az arra kijelölt helyen szabad. A dohányzásra kijelölt helyen éghetetlen anyagú hamutartót kell használni.
- Csak szabványos, ép, sérülésmentes és toldás nélküli vezetékű sorozat-dugaszoló aljokról szabad üzemeltetni a villamos fogyasztó-berendezéseket.
- Munka végeztével, a sorozat dugaszoló alj és a gép kapcsolójával is áramtalanítani kell minden irodagépet (kivételesen bojler és hűtők).
- Kávéfőző és teafőző csak a szabványos villamos kiépítés után használható.
- A lámpák éghető anyagokkal történő árnycsökkenése tilos.
- A világítást munkaidő végeztével le kell kapcsolni.
- Az új irodatechnikai eszközök elhelyezése, azok bővítése vagy áthelyezése előtt a villamos hálózatot felül kell vizsgáltatni a műszaki szakemberrel, illetve villanyszerelővel abból a célból, hogy azok telepítése okozhat-e hálózati túlterhelést, tűzveszélyt.
- A biztosítók áthidalása tilos.

### 2. Asztalos műhely tűzvédelmi előírásai

- A műhelyben dohányozni és nyílt lángot használni tilos.
- Munka végeztével a forgácsot és minden hulladékot el kell távolítani a helyiségből.
- A műhely területét tilos anyag tárolásra használni csak az egy napos felhasználásra szánt fűrészáru tárolható a műhelyben.
- Hígítókból, oldószerekből, zárt fém vagy üvegedényben csak annyi tárolható, amennyi a napi felhasználáshoz szükséges.
- Lakkozás, fényezés munkálatai során, fokozott szellőztetést kell biztosítani. Ezzel egyidejűleg elektromos szerszám, illetve gép használata tilos.
- Fényezést, festést, műszál alapanyagú ruhaneműben végezni nem szabad.
- Kiömlött oldószereket azonnal fel kell itatni.
- A világítótesteket, elektromos szerelvényeket rendszeresen portalanítani kell.
- Az enyv melegítésére használatos főzőlapot csak éghetetlen alátéten, éghető anyagtól legalább egy méter távolságban szabad elhelyezni. Csatlakoztatása csak védőföldeléses és jelzőizzós lehet.

### 3. Lakatos, szerelő, karbantartó, műszerész műhelyek tűzvédelmi előírásai

- A műhelyek területén éghető és égést tápláló anyagok tartós tárolása nem megengedett.
- A munkaeszközöket szerelési anyagokat, alkatrészeket rendezetten kell tárolni, a közlekedési utak biztosításával.

- Mosóbenzin, gázolaj, festék és hígító csak az aznapi munkavégzéshez szükséges mennyiségben, gyári kiszerelésben, illetve szabványos jól záródó fém vagy üvegedényben tárolható, de max. 2 liter vagy 2 kg fajtánkénti mennyiségig. Az ideiglenes tárolásuk is csak fém szekrényben, nemenként elkülönítve történhet.
- Olajos, festékes rongyot csak fedeles fém hulladéktárolóban szabad elhelyezni, melyet a munkaidő végeztével ki kell üríteni.
- Forró, felhevült fémtárgyat éghető anyagra letenni, annak közelébe lehűtés nélkül elhelyezni nem szabad.
- Minden szikrázással, nyílt lánggal, melegítéssel járó munkavégzés után a terület biztonsági szempontból át kell vizsgálni, a tűzveszélyt meg kell szüntetni.
- A gépi berendezések és eszközök villamos kapcsolóinak ki-be állását és biztosítékaik hovatartozását, meg kell jelölni.
- A villamos berendezéseket pormentes állapotban kell tartani.
- A műhelyben a dohányozni tilos. Dohányzás csak a kijelölt helyen engedélyezett.
- A szerelvények és csatlakozásaik csak ép és szabványos kivitelűek lehetnek, toldás, szigetelőszalagos kábeljavítás, valamint túlbiztosítás tilos.
- A napi munka befejeztével, az utolsóként távozó szakdolgozó, az éjjel-nappal működő villamos berendezések kivételével, köteles a műhelyt leáramtalanítani.

#### 4. Festőműhely tűzvédelmi előírásai

- Dohányzás és nyílt láng használata tilos. Tűzoltó készülék elhelyezése szükséges.
- A műhelyben felhasználásra kerülő I-II. tűzveszélyességi osztályú anyagból csak annyi tárolható, amennyi az aznapi munka elvégzéséhez szükséges.
- Festékekből és oldószerekből maximum 5-5 kg, azaz összesen 10 kg tárolása engedélyezett gyári kiszerelésben, vagy erre a célra rendszeresített jól záródó fém edényben. Csak erre a célra rendszeresített fém szekrényben és nemenként elkülönítve tárolhatók.
- Az üres edény, vagy megkezdett festékes doboz is telt edénynek minősül.
- Festési munkák végzése alatt hatékony mesterséges vagy természetes szellőztetést kell alkalmazni.
- Elektromos hőtermelő berendezést (rezsó) felügyelet nélkül hagyni tilos, a melegítés nem történhet tűzveszélyes anyag közelében.
- A festőműhely padozata nem lehet statikus feltöltődésre hajlamos. A padozatról hetente el kell távolítani a ráakódott festéket.
- Enyvét, festéket, oldószert csak közvetve, vízfürdő alkalmazásával szabad melegíteni, szabványos kivitelű, hibátlan, éghetetlen alátétre helyezett rezsón. Ezzel egyidejűleg más tűzveszélyes tevékenység nem folytatható.
- Festék lemaratás vagy csiszolás idején, szikrázással vagy ívhúzással járó bármilyen más tevékenység végzése tilos. A festék leégetése alkalmi tűzveszélyes tevékenységnek minősül, az ott előírtakat kell betartani.
- A munkahelyen rendezett állapotokat kell tartani.
- Az alkalmazott világítás valamint villamos berendezések műszaki állapota feleljen meg a jogszabályi előírásoknak. (Robbanás biztos kivitel, párás, nedves, marópáras környezet).



## 5. Villanyszerelő műhelyek tűzvédelmi előírásai

- A helyiségben csak az ott végzett tevékenységhez elengedhetetlenül szükséges tűzveszélyes anyagokat szabad tartani.
- Tűzveszélyes folyadékból egy liter tárolható, szabványos és jól záródó edényzetben.
- A próbapad-műszertábla csak az előírásoknak megfelelő, hibátlan és biztonságos kivitelű lehet, feliratozva.
- Villanyszerelő műhelyben akkumulátor töltése tilos.

## 6. Számítógép terem központ tűzvédelmi előírásai

- A gépteremben csak az oda beosztott és az engedéllyel rendelkezők tartózkodhatnak.
- A berendezéseken karbantartást, javítást csak arra kiképzett (szakképzett) személy végezhet.
- Karbantartásra csak a gyártó által előírt tisztítószer szabad használni. Tűzveszélyes folyadékkal történő munkák esetében egy időben csak 1 litert szabad a helyiségben tartani, a következő megkötéssel:
  - áramtalanítással, szellőztetéssel, meg kell akadályozni, hogy a tisztítási folyamat alatt tűz vagy robbanás keletkezessen,
  - a munkafolyamat alatt 1 db tűzoltó készüléket készenlétben kell tartani.
- A számítógépteremben csak a folyamatos üzemeltetéshez szükséges anyagmennyiséget szabad tárolni.
- Dohányozni csak a kijelölt helyen szabad. A helyiségben tilos a dohányzás.
- A számítógép központban csak fedővel ellátott, nem éghető anyagú szeméttároló használható.
- Az adathordozó tárolóban úgy kell kialakítani a tárolást, hogy a közlekedési utak állandóan szabadon maradjanak.
- Tároláshoz csak nem éghető anyagú polcos tároló alkalmazható.
- A villamos berendezéseket 3 évenként felül kell vizsgáltatni.
- Legalább egy db tűzoltó készüléket jól látható és hozzáférhető helyen kell elhelyezni.

## 7. Tantermek, előadók, szemináriumi helyiségek, stúdiók tűzvédelmi előírásai:

- "D" Mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartoznak.
- A dohányzás tilos, csak a kijelölt dohányzóhelyeken szabad dohányozni.
- Az előadókban csak alkalmi tűzveszélyes tevékenység engedéllyel végezhető bármilyen nyílt lánggal, szikrázással, vagy hőfejlődéssel járó szakipari tevékenység.
- A helyiségek védelmére, jól látható helyen legalább egy db porral oltó tűzoltó készülék elhelyezése szükséges.
- A kijáratot, közlekedési utat, menekülési utat eltorlaszolni még átmenetileg is tilos.

## 8. Könyvtárak tűzvédelmi előírásai

- Irodák, szociális helyiségek és folyosók kivételével "C" Tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba sorolással rendelkeznek.
- A dohányzás tilos, dohányozni, csak a kijelölt dohányzóhelyen szabad.
- A dohányzási és a nyílt láng használata tiltását jogszabályi előírásnak megfelelően táblával kell jelölni, helyiségenként.

- A könyvtár védelmére, minden megkezdett 200 négyzetméter után és szintenként, jól láthatóan, minimum egy- egy darab porral oltó tűzoltó készüléket kell elhelyezni.
- Elektromos hőfejlesztéssel járó készülékek használata TILOS (rezsó, hősugárzó).
- Tűzveszélyes szakmunkát csak alkalmi tűzveszélyes tevékenységi engedéllyel szabad végezni.

#### 9. Kollégiumok tűzvédelmi előírásai

- Kollégiumi lakószobákban, vasaló- és mosóhelyiségekben, valamint klub és tanulóhelyiségekben csak a helyiség rendeltetésének megfelelő tevékenységet szabad végezni.
- Minden, a helyiségek rendeltetésétől eltérő és tűzveszéllyel járó tevékenység végzéséhez a kollégium vezetőségétől írásbeli engedély szükséges.
- Lakószobákban főzőlapot üzemeltetni, vasalni, grillező vagy kenyérpíró készülékeket használni tilos. A lakószobák elektromos hálózata nincs a fenti eszközök használatára méretezve, és tűz okozói lehetnek, ezért sütni-főzni, vasalni csak az erre kijelölt helyiségekben szabad. Kávéfőző használata engedélyezett, de csak nem éghető alátétellal ellátva és ép-szabványos hálózati csatlakozóval felszerelten.
- Az elektromos eszközök használata után, azok áramtalanítását a használójuk köteles elvégezni.
- A lakószobák lámpaburáit éghető anyaggal árnyékolni, vagy feldíszíteni tilos.
- A villamos hálózaton bármilyen házilagos átalakítást végezni, a biztosítékokat áthidalni tilos. A szükségszerűen alkalmazásra kerülő kábelhosszabbítók csak szabványos, védőföldeléses sorozat dugaszoló aljzattal felszerelten és toldás nélküli kábelekkel használhatók. A lakószobák villamos fogyasztói használatuk során (lámpák - rádió - TV - magnetofon - kávéfőző stb.) egyidejűleg nem haladhatják meg az 1000 W teljesítményt, még átmenetileg sem.
- Melegítőkonyhákban sütés-főzés idején, a bekapcsolt készüléket felügyelet nélkül hagyni szigorúan tilos.
- A túlhevült zsiradék már több ízben vált tűz okozójává. Főzés után a főzőlapokat használójuk köteles kikapcsolni. Meg kell győződnie arról, hogy forró edényeivel nem okozott-e tűzveszélyt, és csak ezután hagyhatja el a helyiséget.
- Vasalóhelyiségekben csak szabványos, ép és üzemképes vasalók használhatók, védőföldeléses csatlakozóval. A vasalót ruhán, vagy a vasalódeszkán, bekapcsolt állapotban hagyva a helyiséget elhagyni tilos. Vasalót csak éghetetlen alátétlen és kikapcsolt állapotban lehet felügyelet nélkül hagyni. A helyiség "C" Tűzveszélyes osztályba tartozó, ezért a dohányzás és nyílt láng használata tilos.

#### 10. Raktárhelyiségek tűzvédelmi előírásai

- A raktározás, tárolás területét éghető hulladéktól mentesen kell tartani.
- A raktárban éghető anyagú födém, tetőszerkezete és a tárolt éghető anyag között legalább 1 m távolságot kell biztosítani.
- A közlekedési, menekülési utat szabadon kell hagyni.
- A világítás feleljen meg a jogszabályi előírásoknak.
- Az anyagokat raktározni, tárolni nemenként csoportosítva, felirattal ellátva szabad csak.
- A kiömlött vagy lecsepegett anyagot, savat, éghető folyadékot stb. azonnal fel kell takarítani.

- Az "A", "B", "C" tűzveszélyességi osztályba tartozó (vegyszer, stb.) raktárban, vagy annak közvetlen bejáratánál a dohányzás és nyílt láng használata tilos táblát és egy db porral oltó tűzoltó készüléket kell elhelyezni.
- Az anyagokat, vegyszereket, oldószereket, stb. csak zárt szekrényben, nemenként (a tűzveszélyességi. fokozatuktól függően) elkülönítve szabad tárolni.
- A raktárban csak alkalmi tűzveszélyes tevékenységi engedéllyel szabad szikrázással, illetve nyílt lánggal járó szakmunkát (hegesztés-vágás) végezni.

## 11. Garázsok, járművek tűzvédelmi előírásai

- Az üzemeltető köteles gondoskodni arról, hogy a jármű olyan állapotban üzemeljen, hogy rendeltetésszerű használat esetén tűz vagy robbanás ne keletkezessen.
- A járműre vonatkozó tűzvédelmi szabályok megtartásáért a gépjármű vezetője és az üzemeltető a felelős.
- Garázsonként, teherautónként, mikrobuszonként, autóbuszonként 1-1 db porral oltó tűzoltó készüléket kell elhelyezni.
- A tűzoltó készüléket a járművön úgy kell elhelyezni, hogy állandóan hozzáférhető, vontatás esetén a vontató és a szállítmány védelmére egyaránt felhasználható legyen.
- A járművek előmelegítésére, indítására csak olyan eszközt szabad használni, amely tüzet nem okozhat.
- A járművek időszakos műszaki felülvizsgálata során a vonatkozó általános tűzvédelmi követelmények érvényesülését is ellenőrizni kell.
- A járó motorú jármű üzemanyagtartályába üzemanyagot tölteni nem szabad.
- A gépjárműtároló helyiséget és a tároló helyet úgy kell kialakítani és használni, hogy a gépjárművek szükség esetén gyorsan és biztonságosan eltávolíthatók legyenek.
- Gépjárművet középület kapujában tárolni nem szabad, egyéb kapualjban csak úgy szabad elhelyezni, hogy a gépjármű egyik oldalán a közlekedésre legalább 2 m széles út szabadon maradjon.
- Gépjárművet udvarban az ajtótól, ablaktól, kiürítésre vagy menekítésre szolgáló lépcsőtől legalább 2 m távolságra szabad elhelyezni.
- Garázsban vagy gépjárműtároló helyen, éghető folyadékot, éghető gázt tárolni nem szabad. Tilos a gépjárművet garázsban üzemanyaggal feltölteni, ott tűzveszéllyel járó tevékenységet (pl. hegesztés, forrasztás) végezni.
- Garázsban tartott gépjármű esetén akkumulátor töltése tilos.
- Tűz- és robbanásveszélyes spray, valamint motorolajok csak fém szekrényben és elkülönítetten tárolhatók.
- Tisztán gázüzemű, vegyes üzemű, illetőleg kettős üzemű járművet tilos elhelyezni:
  - cseppfolyós (propán-bután) üzemanyag esetén talajszint alatti tárolókban, talajszint alatti parkolóknak, parkoló házakban tömegtartózkodású, nagy forgalmú épületek alatti terekben, olyan járműtárolókban, amelyekben akna, vízzár nélküli csatornaszem pincelejárata van, amelyből talajszint alatti olyan helyiség nyílik, melynek teljes levegőcseréje nem biztosított.
  - Ahol az átszellőzés el nem zárható módon nem biztosított.
  - Sűrített földgáz üzemanyag esetén tömegtartózkodású, nagy forgalmú épülethez közvetlenül csatlakozó zárt, át nem szellőzött terekben, és ahol az átszellőzés el nem zárható módon nem biztosított.
  - A földszintesnél magasabb olyan építményben, ahol az esetleges gázrobbanás a tartószerkezet összeomlását idézheti elő.

## 12. Étterem tűzvédelmi használati szabályai

- Tűzveszélyességi osztály: “D” mérsékelten tűzveszélyes.
- A helyiséget csak a használatba vételi, működési, stb. engedélyben megállapított rendeltetésnek megfelelően szabad használni.
- Az étteremben csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges anyagot és eszközt szabad használni.
- Az étteremben keletkezett hulladékot, éghető anyagot folyamatosan, de legalább naponta a műszak befejezésekor el kell távolítani.
- Az étteremben tűzveszélyes tevékenységet csak az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység szabályai szerint szabad végezni.
- Csak engedélyezett típusú, kifogástalan műszaki állapotú tüzelő- és fűtőberendezést szabad használni, a használati, kezelési utasításban foglaltak megtartásával.
- A tüzelő- és a fűtőberendezés, az égéstermék elvezető, valamint a környezetében levő éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, illetve olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az éghető anyag felületén mért hőmérséklet a legnagyobb hőterheléssel való üzemeltetés mellett se jelenthessen az éghető anyagra gyújtási veszélyt.
- A világító berendezést, eszközt úgy kell elhelyezni, és rögzíteni, használni, hogy az, a környezetére tűzveszélyt ne jelentsen.
- A villamos berendezés és az éghető anyag között olyan távolságot kell tartani, vagy olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az, az éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen.
- A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni, használaton kívül helyezésük esetén a villamos hálózatról le kell választani.
- Be kell tartani a gépek, berendezések biztonságos használatra vonatkozó technológiai illetőleg kezelési utasításában foglaltakat, a gép használojának.
- A közlekedési utakat úgy kell kialakítani, hogy az étteremben tartózkodók biztonságosan közlekedhessenek, eltávozhassanak. A közlekedési utak szélessége ennek érdekében 1 méter legyen.
- Az üzemeltetés alatt a munkahelyeken nem szabad az olyan helyiség ajtóit lezárni, amelyben emberek tartózkodnak.
- A közműnyitó és zárószervezetet, a villamos berendezés kapcsolóját, a tűzvédelmi berendezést, felszerelést és készüléket eltorlaszolni, a közlekedési utakat, ajtókat leszűkíteni még átmenetileg sem szabad.
- Az étterem védelmére el kell helyezni 1 db hordozható tűzoltó készüléket, és azt állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani, valamint félévenként ellenőriztetni kell szakemberrel.
- A tevékenység közben és a munkahelyen a napi munka befejezésekor ellenőrizni kell a tűzvédelmi használati szabályok megtartását és a szabálytalanságokat meg kell szüntetni.

## 12. Konyha tűzvédelmi használati szabályai

- Tűzveszélyességi osztály: “D” mérsékelten tűzveszélyes.
- A helyiséget csak a használatba vételi, működési, stb. engedélyben megállapított rendeltetésnek megfelelően szabad használni.
- A konyhában csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges anyagot és eszközt szabad használni.
- A konyhában keletkezett hulladékot, éghető anyagot folyamatosan, de legalább naponta a műszak befejezésekor el kell távolítani.

- A konyhában tűzveszélyes tevékenységet csak az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység szabályai szerint szabad végezni.
- Csak engedélyezett típusú, kifogástalan műszaki állapotú tüzelő- és fűtőberendezést szabad használni, a használati, kezelési utasításban foglaltak megtartásával.
- A tüzelő- és a fűtőberendezés, az égéstermék elvezető, valamint a környezetében levő éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani illetve olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az éghető anyag felületén mért hőmérséklet a legnagyobb hőterheléssel való üzemeltetés mellett se jelenthessen az éghető anyagra gyújtási veszélyt.
- A világító berendezést, eszközt úgy kell elhelyezni, és rögzíteni, használni, hogy az a környezetére tűzveszélyt ne jelentsen.
- A villamos berendezés és az éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, vagy olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az az éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen.
- A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni, használaton kívül helyezésük esetén a villamos hálózatról le kell választani.
- Be kell tartani a gépek, berendezések biztonságos használatra vonatkozó technológiai illetőleg kezelési utasításában foglaltakat, a gép használojának.
- A közlekedési utakat úgy kell kialakítani, hogy a konyhában tartózkodók biztonságosan közlekedhessenek, eltávozhassanak. A közlekedési utak szélessége ennek érdekében 1 méter legyen.
- Az üzemeltetés alatt a munkahelyeken nem szabad az olyan helyiség ajtóit lezárni, amelyben emberek tartózkodnak.
- A közműnyitó és zárószerkezetet, a villamos berendezés kapcsolóját, a tűzvédelmi berendezést, felszerelést és készüléket eltorlaszolni, a közlekedési utakat, ajtókat leszűkíteni még átmenetileg sem szabad.
- A konyha védelmére el kell helyezni 1 db kézi tűzoltó készüléket, és azt állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani, valamint félévenként ellenőriztetni kell szakemberrel.
- A tevékenység közben és a munkahelyen a napi munka befejezésekor ellenőrizni kell a tűzvédelmi használati szabályok megtartását és a szabálytalanságokat meg kell szüntetni.

Az építményben tartható és tárolható éghető anyagmennyiségek normatív meghatározása

Sor-szám	A helyiség funkciója, rendeltetése, megnevezése	Tűz-veszélyességi osztály	Tűzterhelés (MJ/m <sup>2</sup> )	Tárolható anyag fajtája és mennyisége (kg/m <sup>2</sup> )	
1	gépkocsitároló 5 db-ig	D	300	Az anyagtárolás tilos!	
2	gépkocsitároló 5 db felett	D	200	Az anyagtárolás tilos!	
3	áramfejlesztő és szünetmentes áramforrás helyisége	C		Az anyagtárolás tilos!	
4	büfé, étterem	D	300	Éttermi felszerelés	17,9
5	elektromos kezelőhelyiség	D	400	Az anyagtárolás tilos!	
6	étkező, teakonyha, konyha	D	300	Konyhai felszerelés	17,9
7	felvonó	C		Az anyagtárolás tilos!	
8	felvonógépház	D	400	kenőanyag	5kg
9	fénymásoló helyiség	D	400	papír	25,15
10	gázmérő és gázfogadó helyiség Q <sub>max</sub> 100m <sup>3</sup> /h felett	A		Az anyagtárolás tilos!	
11	gázmérő és gázfogadó helyiség Q <sub>max</sub> 100m <sup>3</sup> /h-ig	D		Az anyagtárolás tilos!	
12	irattár	D	700	papír	33,6
13	iroda, tárgyaló, ügyféltér	D	600	bútor, papír	37,5
14	műszerész műhely	D	400	különböző műanyagok	20,77
15	kazánház	D		Csak a működéshez feltétlen szükséges eszköz és anyag tárolható!	
16	klímagépház	D		Az anyagtárolás tilos!	
17	könyvtár	C	2000	könyvek	125,7
18	közlekedő, lépcsőház, folyosó	D	20	szőnyeg	1,1
19	mosdó, WC, zuhanyzó	E	10	papír	0,65

20	orvosi rendelő, orvosi szoba	C	200	csak orvosi felszerelések	
21	öltöző	C	500	ruhanemű	23,88
22	raktár (vegyes tárolás)	C	642,86	vegyes	21,81
23	számítógépterem	D	400		
24	szeméttároló	C	400	csak gyűjtőedények	
25	szerverszoba	D	400		
26	szintenkénti elosztó	D	300	Az anyagtárolás tilos!	
27	telefonközpont	D	400		
28	udvar, belső udvar	D	400		
29	raktár	C	600	bútorok	36





## Tűzjelző berendezés - Napi bejegyzések

Időpont		Akkumulátor átkapcsoló állása*	Jelzések, események, intézkedések, a berendezés állapota	Aláírás
Év:				
hó, nap	óra, perc			

\* Csak kézi átkapcsolású, kétakkumulátoros táplálás esetén szükséges.

## TARTALOMJEGYZÉK

### I. fejezet Általános rendelkezések

A szabályzat hatálya

Értelmező rendelkezések

Tűzveszélyességi osztályba sorolás

### II. fejezet Az egyetem területén irányító, vezető feladatokat ellátó személyek, valamint a tűzvédelmi szervezet tagjainak feladatai és kötelessége

A rektor

Magasabb vezető beosztású dolgozók tűzvédelmi feladatai

A gazdasági főigazgató

A gazdasági főigazgató helyettese, főmérnök

A biztonságsszervezési osztályvezető

A tűzvédelmi főelőadó és előadók

A szervezeti egységekben a tűzvédelmi feladatokkal megbízott személyek (pl. tűzvédelmi megbízott) feladatai

Az Egyetem dolgozói

### III. fejezet A tevékenységre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályok, előírások

### IV. fejezet Létesítésre és a használatra vonatkozó tűzvédelmi szabályok

### V. fejezet A tűzvédelmi berendezés létesítésére és használatára vonatkozó tűzvédelmi szabályok

### VI. fejezet Tűzvédelmi oktatás, vizsgáztatás

### VII. fejezet Záró rendelkezések

A Tűzvédelmi szabályzat speciális követelményeit és részletes leírását, az alábbi mellékletek tartalmazzák:

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| <i>1. számú melléklet</i> | Tűzveszélyességi osztályba sorolás  |
| <i>2. számú melléklet</i> | Tűzriadó és Mentési Terv  |
| <i>3. sz. melléklet</i>   | Jegyzőkönyv   |
| <i>4. sz. melléklet</i>   | Engedély alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység végzésére  |
| <i>5. számú melléklet</i> | A tűzoltó készülékek ellenőrzési és javítási nyilvántartása   |
| <i>6. számú melléklet</i> | Nyilatkozat dolgozó tűzvédelmi oktatásáról  |
| <i>7. számú melléklet</i> | Megbízólevél  |
| <i>8. számú melléklet</i> | A tűzvédelemre vonatkozó fontosabb jogszabályok és szabványok jegyzéke                                |
| <i>9. számú melléklet</i> | 53/2005. (XI.10.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgához kötött foglalkozási ágakról és munkakörökről |

<i>10. számú melléklet</i>	<b>Helyiségekre, munkahelyekre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályok</b>
<i>11. számú melléklet</i>	<b>Az építményben tartható és tárolható éghető anyag mennyiségek normatív meghatározása</b>
<i>12. számú melléklet</i>	<b>Vészletrák, vészkijáratok lépcsők, vészágcsók ellenőrzése</b>
<i>13. számú melléklet</i>	<b>Tűzjelző berendezés napi felülvizsgálata</b>